Szkoła Podstawowa nr 3
Im. Tadeusza Zawadzkiego „ZOŚKI" w Piasecznie
ul. Główna 50
05-5002 Piaseczn

Dot. Przetargu pn. „Wymiana nawierzchni w hali sportowej"

W związku ze zmiana opisu przedmiotu zamówienia w dniu 21.06.2018 proszę o wyjaśnienie kilku poniższych kwestii.

Wyjaśnienie nr 1

Czy Zamawiający w pełni świadomie zamienił systemową podłogę sportową powierzchniowo elastyczną, w której absorpcja energii wynosi 60 % a odkształcenie pionowe ~3 mm kosztem wykładziny punktowo elastycznej (PCV) z parametrem absorpcji energii na poziomie 31 % ?

Przez tego typu rozwiązanie Zamawiający znacznie obniżył komfort użytkowania podłogi sportowej jak również zwiększył ryzyko powstania uszkodzeń układów kostno -stawowych u ćwiczącej młodzieży. Przypominam, iż norma EN 14904 została stworzono przede wszystkim w celu zminimalizowania jakichkolwiek zwyrodnień u ćwiczących poprzez określenie klas podłóg sportowych między innymi na podstawie dwóch parametrów absorpcji energii oraz odkształceń pionowych. Gwarantując własnym uczniom system produkt, w którym amortyzacja energii jest niemal dwukrotnie wyższa niż w przypadku wykładziny PCV montowanej bezpośrednio do istniejącej nawierzchni znacznie poprawiają Państwo ich komfort gry jak również bezpieczeństwo.

Wyjaśnienie nr 2

Czy Zamawiający w pełni świadomie zrezygnował z wykładziny Linoleum charakteryzującej się przede wszystkim wysokimi parametrami sportowymi (w tym poślizg, tarcie, odbicie światła), która dodatkowo poprzez swoje właściwości gwarantuję Państwu możliwość organizowania wszelkiego rodzaju wydarzeń poza sportowych bez konieczności rozkładania kosztownej i pracochłonnej wykładziny ochronnej, której rozłożenie jest obligatoryjne w przypadku wykładzin PCV?

Wyjaśnienie nr 3

a. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający określając wymóg wielowarstwowej warstwy użytkowej gr min 2 mm określił ten parametr za pomocą normy PN – EN ISO 24340 : 2012, która zgodnie ze swoim tytułem określa ***Wyznaczanie grubości warstw elastycznych podłóg sportowych?***

b. Odnosząc się do powyższego wnosimy o dopuszczenie produktów posiadających **jednorodną warstwę użytkową min 0,7 mm zgodnie z normą PN – EN ISO 24340 :2012**

Przypominam, iż Zamawiający ma obowiązek określenia przedmiotu Zamówienia za pomocą obowiązujący polskich lub innych norm przenoszących normy europejskie (art. 30 ust 1 pkt 2 pr. zam. pub.). W wspomnianej normie rozdział 2 określa definicję warstwy jako „składnik o tym samym składzie jako część elastycznego pokrycia podłogowego o danej grubości, z wyłączeniem wykończeń fabrycznych". Według tej wiążącej definicji nie można określić czegoś wielowarstwowego mianem jednej